

Beoordeling kunststof kozijnen

Na de montage dient te worden gecontroleerd of van elk Kunststof-gevelement:

- de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk goed en soepel functioneren;
- de beglazing onbeschadigd is (zie ook GBO en KCG beoordeling);
- de aansluitingen op het bouwkundige kader correct zijn uitgevoerd;
- het oppervlak vrij van beschadigingen is met inachtneming van onderstaande;
- deuren en andere beweegbare delen niet aanlopen of schranken. Tevens mag de hangstijl niet wringen of torderen zodanig dat het openen of sluiten wordt belemmerd.

Voor binnen geldt:

Een beoordelingsafstand van drie meter loodrecht op het oppervlak. Voor horizontale vlakken dient de beoordeling plaats te vinden onder een hoek van 15° met het oppervlak.

Voor buiten geldt:

Beoordeling vanaf het maaiveld binnen een ooghoek van 45° (horizontaal/verticaal) en op een afstand van ten minste vijf meter voor het oppervlak van de gevel. In alle gevallen vindt beoordeling plaats met het ongewapende oog en bij diffuus daglicht.

Eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn.